

L1, L2, L3, 230/400V

N

ręczny przeł.
SIEĆ-0-AGREGAT
63A

PE

PEN

przewód fabr.
przewód fabr.
przewód fabr.
przewód fabr.

YKY20 3x2,5

$R_{max} < 10\Omega$

G

M 3~

M 3~

Pompa 1 7,0kW

Pompa 2 7,0kW

Oświetlenie terenu

Przewoźny agregat prądotwórczy (zasilanie rezerwowe)

ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra tel: (68) 451-85-86 e-mail: sekretariat@esko.org.pl			
Obiekt: ZBIORCZY UKŁAD TŁCZĄCEJ KANALIZACJI Z OBSZARU AGLOMERACJI JERZMANOWA			Skala - : -
Tytuł rys.: SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI P3			nr rys. 9
Projektował:	mgr inż. Andrzej Wróblewski	nr upr. LBS/0096/P00E/12	specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podpis: _____ data: 01.03.2017
Sprawdził:	mgr inż. Arkadiusz Sadowski	nr upr. 130/90/ZG	specjalność: instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci i instalacji elektrycznych podpis: _____ data: 01.03.2017