

L.p	NAZWA ELEMENTU	JEDN.	IŁOŚĆ
1	NASADA PŁUCZĄCA d=50 mm	szt.	1
2	KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZ. DN50 Z GWINTEM ZEWN. 2", L=100mm, STAŁ NIERDZ.	szt.	1
3	ZASUWA NOŻOWA DN 80 mm PN 10	szt.	1
4	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 125/125/50 mm, L=440/205 mm, ŻELIWO	szt.	1
5	TULEJA KOŁNIERZOWA PE Ø125 mm Z KOŁN. DOCISKOWYM DN125 mm	szt.	2
6	DNO BETONOWE Ø1200 mm, H=1000 mm,	szt.	1
7	KRĄG BETONOWY Ø1200 mm, H=500 mm,	szt.	4
8	PŁYTA POKRYWOWA Ø1000x180 mm, Z OTWOREM Ø600 mm	szt.	1
9	PIERŚCIEŃ POŚREDNI	szt.	1
10	WŁĄZ ŻELIWNY Z WYPEŁNIENIEM BET. Ø600 mm	szt.	1
11	OCIEPLENIE STYROPIANEM TWARDYM GR. 15 cm	kpl.	1
12	STOPNIE ZŁĄZOWE ŻELIWNE PN/H-74086	szt.	8
13	PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA PEØ125 mm	szt.	2
14	TAŚMA LOKALIZACYJNA Z WKŁADKĄ STAŁOWĄ	—	—

1. Studnie z zaworem odwadniającym montować w miejscach oznaczonych na proلیلach i PZT.
2. Wewnątrz studni zastosować kształtki kołnierzowe.
3. Studnie Sodw stanowią studzienki odwadniające usytuowane w najniższych punktach sieci.
4. Studnie Srs stanowią studzienki kontrolne rewizyjne.
5. Wykonanie studzien z typowych kręgów betonowych DN1000 łączonych na uszczelkę.

Studnia	Rz.T	Rz.D	Rz.R	H	H1	H2
	m n.p.n.	m n.p.n.	m n.p.n.	m	m	m
Sodw.3	151,68	149,33	149,87	2,35	1,81	0,54
Sodw.4	146,10	144,05	144,60	2,05	1,50	0,55
Srs.2	147,00	144,95	145,50	2,05	1,50	0,55
Srs.3	142,68	140,48	140,98	2,20	1,70	0,50
Srs.4	152,25	150,20	150,65	2,05	1,60	0,45
Srs.5	152,42	150,32	150,82	2,10	1,60	0,50
Srs.6	154,60	152,50	152,90	2,10	1,70	0,40
Srs.7	149,50	147,40	147,90	2,10	1,60	0,50

ESKO
CONSULTING

1

rys.

nr upr.	data, 0
LBS/P00S/0081/06	podpis:

	data, 0 podpis:
--	--------------------

21/2001/GW	data, 0 podpis:
------------	--------------------