


Wpłynęło dnia 23.11.16
Podpis: [signature]

PWiK w Głogowie
sp. z o.o.



ESKO-CONSULTING
Spółka z o.o.
ul. Sikorskiego 19
65 – 454 Zielona Góra

Nasz znak : TT- 400/237/2016
Wasz znak : 1224/08/2016

Głogów, dn. 09.11.2016r.

Dotyczy : zmiany i uszczegółowienia warunków technicznych przyłączenia projektowanych odcinków sieci wod. - kan.san. do miejskiej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na potrzeby dostawy wody i odbioru ścieków z aglomeracji Jerzmanowa i przyległych terenów Gminy Głogów wydanych pismem Nr TT- 400/237/2016 z dnia 19.09.2016 r .

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z o.o. w oparciu o ustalenia ze spotkania z Projektantem dn. 02 listopada 2016 r. informujemy, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na zmianę miejsca włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Jerzmanowa do planowanej miejskiej sieci kanalizacyjnej.
2. Planowany odcinek miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby przyłączenia projektowanej kanalizacji dla aglomeracji Jerzmanowa należy projektować od punktu włączenia w ul Galileusza (punkt "A") do zaznaczonego na załączniku graficznym punktu "C", tj. do granicy pomiędzy Gminą Głogów, a Gminą Jerzmanowa.
3. Dopuszcza się możliwość zrealizowania inwestycji z rur i studni z tworzyw sztucznych, jednakże powyższe musi zostać szczegółowo przeanalizowane po ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia dla projektowanego obiektu budowlanego w oparciu o opracowaną opinię geotechniczną.
4. Opracowana dokumentacja techniczna sieci wod.-kan.san., która podlega uzgodnieniu w dziale technicznym naszego przedsiębiorstwa, winna zawierać:
 - opis techniczny dla projektowanych sieci wod.-kan. wraz z informacją o zakresie i sposobie wykonywania robót budowlanych ,
 - obliczenia dla bilansu odprowadzanych ścieków,
 - plan sytuacyjny sieci wod.- kan. sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - projekt zagospodarowania działki lub terenu (o którym mowa w art.34 ust.3 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane),
 - zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub terenu w przypadku konieczności przedstawienia układu sieci wod. - kan. na oddzielnych rysunkach,
 - rysunki profili podłużnych sieci wod.-kan.san. z podaniem: rzędnych terenu, rzędnych osi przewodów (dla sieci wodociągowej) i rzędnych dna przewodu dla kanalizacji, średnicy, materiału, długości, spadku, odległości oraz rzędnych innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowaną siecią wod.-kan.,

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów • ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 • tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 • fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38

Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

-Verte-

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

- schematy węzłów połączeniowych dla sieci wodociągowej,
- rysunki studni i komór rewizyjnych,
- rysunki konstrukcyjne studni rewizyjnych, przy rozwiązaniach nietypowych
- opinię geotechniczną zawierającą wyniki badań geotechnicznych gruntu w osi posadowienia rurociągów,
- uzgodnienia, opinie , pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wymagane odrębnymi przepisami na etapie projektowania i realizacji inwestycji,
- informację o terenie,
- wykaz właścicieli gruntów, po których przebiegać będą planowane sieci wod. - kan. wraz z załączoną aktualną ewidencyjną mapą zasadniczą (z określonym stanem prawnym gruntu na którym zlokalizowane będą sieci) z wrysowaną trasą tych sieci,
- informację o obszarze oddziaływania obiektu na środowisko,
- warunki techniczne przyłączenia

5 7. Pozostałe zapisy warunków wydanych pismem TT- 400/237/2016 z dn.19.09.2016 r. pozostają bez zmian.

Załączniki :


1. Mapa pogładowa (załącznik graficzny).
2. Notatka służbowa z dnia 02.11.2016 r.

Otrzymują :

1. Adresat
2. Pan Emil Sadurski - pełnomocnik PWiK w Głogowie sp. z o.o.
Jaczów, ul. Smardzowska 3, 67 - 200 Głogów, gmina Jerzmanowa
3. TR w/m
4. TT a/a.

KR/KR

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Stanicki

PWIK w Głogowie sp. z o.o. 	NOTATKA SŁUŻBOWA	DATA	STRONA
		02.11.2016	1
DOTYCZY: WTP do sieci kanalizacyjnej na potrzeby podgórzenia aglomeracji Gminy Jerzmanowa			
PROWADZĄCY: Halina Pakos			
CHARAKTER NOTATKI			
INF. WEWNĘTRZNA ☐ ROZMOWA TELEFONICZNA ☐ SPOTKANIE ☒ INNE ☐			

Dnia 02.11.2016 odbyło się spotkanie w sprawie j-w.

Obecni:

1. Wojciech Stanicki
2. Krystyna Rychlik
3. Halina Pakos
4. Emil Sadurski - projektant

USTALENIA -

1. PWIK - wykona nowe WTP zmiernające miejsce włączenia projektowanej sieci na granicę Gminy Jerzmanowa. Od granicy Gminy Jerzmanowa do (elementów) granicy planu zagospodarowania przestrzennego cz. obszaru Rucianice Gminy Głogów ^{dopuszczalnej} (miejsc) zaprojektowanie kanalizacji ciśnieniowej, w pozostałej części gravityjnej.
2. Dla obydwu projektów zostanie opracowana 1 decyzja środowiskowa.
3. ~~Kosztorys~~ (PWIK Głogów) sobie uzgodnienie dokumentacji wykonanej dla Gminy Jerzmanowa w zakresie utrudnień pomiarowych ścieków.
4. Na granicy gmin Jerzmanowa - Głogów należy zaprojektować studnię z możliwością montażu zbiorczego pomiaru ścieków.
5. Studnię należy projektować w odległości 50 - 70 m.
6. Sieć kan. należy projektować z nr PE jak również studnie kan. z tworzywa, w zależności od warunków gruntowych (projekt geologiczny w opracowaniu - do wglądu).
7. Na tym notatkę zakończono i po odczytaniu podpisano.

1:  2:  3:  4: 

