



- UWAGA
1. Nie wyklucza się istnienia niezinventaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
 2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, należy bezwzględnie porównać rzeczywiste rzędne istniejących sieci z rzędnymi wskazanymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic wstrzymać prace montażowe i powiadomić nadzór autorski.
 3. Rurociąg tłoczny wykonać z rur PE Ø125, SDR17.
 4. Projektowany odpływ włączyć do studni rozprężnej w miejscu oznaczonym symbolem SR.
 5. Na zatamaniach stosować bloki oporowe.
 6. Rurociąg tłoczny układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm – zgodnie z opisem technicznym.
 7. W miejscach kolizji wykop prowadzić ręcznie.

ul. Skorątko 19, 65-434 Żelazna Góra tel:(0-48) 431-85-86 e-mail: sekretariat@esko.org.pl			
Członek: Projekt budowlany kanalizacji tłocznej, kanalizacji grawitacyjnej i wodociągu na terenie miasta i gminy Głogów		Skala: 1:100/500	
Tytuł rysunku: PROFIL PODUŻNY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ - część 1		nr rys. 10	
Projektował: Bożena Boczmańska	mgr inż. Emil Sadurski	nr upr.: LBS/P005/008/106	data: 03.2017 r. podpis:
Opracował: Bożena Boczmańska	mgr inż. Emil Sadurski		data: 03.2017 r. podpis:
Sprawił: Bożena Boczmańska	mgr inż. Bożena Boczmańska	nr upr.: 21/2001/GW	data: 03.2017 r. podpis: