

PAŃSTWOWY
INSPEKTOR
GŁOGÓW
tel./fax 073 10 12 404, tel. 90490826
HK-5306-8/AM/19



Głogów, dnia 30 stycznia 2019 roku

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jerzmanowa za rok 2018.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz. 59) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) przedstawia poniżej dla gminy Jerzmanowa obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018.

1. Wykaz producentów wody

Jednostką odpowiedzialną za jakość produkowanej wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Jerzmanowa jest Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie dostarczająca mieszkańcom wodę pochodzącą ze stacji uzdatniania wody przy szybie SG Sieroszowice. Natomiast za jakość wody w sieci wodociągowej odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej, ul. Głogowska 5.

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody.

- a) **Wielkość produkcji** – 1380m³/dobę
- b) **Liczba ludności zaopatrywanej w wodę** – 4832 osób
- c) **Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji.**

Woda dostarczana mieszkańcom ze SUW posiada system uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza, manganu i napowietrzania spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ujmowana woda głębinowa nie wymagała stosowania stałej dezynfekcji wody.

- d) **Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.**

W 2018r. w wodzie pochodzącej z ww. wodociągu nie stwierdzono przekroczeń badanych wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

- e) **Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze.**

W 2018r. do PPIS w Głogowie nie wpłynął żaden wniosek w sprawie niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Jerzmanowa.

f) Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie w roku 2018 nie prowadził postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

g) Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Z uwagi na odpowiednią jakość produkowanej wody gmina nie prowadziła działań naprawczych.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Jerzmanowa jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Głogowie
Wioletta Chodorowska
mgr inż. Wioletta Chodorowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa, 67-222 Jerzmanowa
2. a/a *(w)*