

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie

z dnia 19 sierpnia 2022r.

**o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez stację uzdatniania wody zlokalizowanej
przy szybie SG-1 koło Jakubowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie, informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego miejscowości gminy Jerzmanowa: Jerzmanowa, Jaczów, Łagoszów Mały, Smardzów, Modła, Kurowice, Maniów, Kurów Mały stwierdzono **przekroczenie wartości parametrycznej manganu**.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale **nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów**. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Głogowie
mgr inż. Wioletta Chodorowska