



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie

HK.9011.2.2.2026.AM
Głogów, 10 września 2026 r.

KOMUNIKAT NR 9 / 26

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie
z 10 września 2026r. dla odbiorców wody w miejscowościach: Łagoszów Mały,
Kurowice, Modła, Jaczów.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie, po otrzymaniu wyników z mikrobiologicznego badania próbki wody pobranej 7.09.2026r. z hydrantu na sieci wodociągowej (Łagoszów Mały) **stwierdza niezgodność z wartością parametryczną tj. ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C w ilości >300 jtk/1 ml wody.** Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) zaleca się, aby liczba kolonii w 22°C u konsumenta nie przekraczała 200 jtk/1 ml wody.

Do odwołania następnym komunikatem woda nadaje się do spożycia przez ludzi tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych.

2 min.



Zarządca prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wioletta Chodorowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują (e-Doręczenia)

1. Wójt Gminy Jerzmanowa
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej
3. HK (EZD RP)



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie
ul. Piotra Skargi 4
67-200 Głogów
+48 76 727 25 94
adres email: psse.glogow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-28336-47522-CJBII-21